

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 51

заседания сектора Научно-технического совета в сфере жилищно-коммунального хозяйства Санкт-Петербурга
от 26.05.2016

Место проведения: Жилищный комитет

Присутствовали:

члены Совета - 10 чел.
приглашённые – 6 чел.

6. СЛУШАЛИ:

Председателя Сектора НТС Старцева С.А. о целесообразности применения в сфере жилищно-коммунального хозяйства Санкт-Петербурга технологий и материалов, рассмотренных на заседании Сектора НТС от 07.04.2016.

РЕШИЛИ:

6.1. О целесообразности применения в сфере жилищно-коммунального хозяйства в Санкт-Петербурге предложения члена общественного совета при вице—губернаторе Санкт-Петербурга Н.Л.Бондаренко Хачатурова Евгения Григорьевича о дооборудовании тепловых пунктов, устроенных на базе элеваторных узлов автоматическими системами погодного регулирования:

Предлагаемое техническое решение обеспечивает достижение заявленной цели энергосбережения. Данный подход может быть рекомендован для использования в ИТП многоквартирных домах с элеваторной схемой присоединения, как компромиссный, с точки зрения соотношения цена-качество, вариант построения системы автоматического погодного регулирования для борьбы с так называемым «перетоком», в особенности в осенний и весенний периоды.

При этом необходимо отметить, что модернизация ИТП с элеваторным присоединением должна производиться в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством (в том числе Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»).

Председатель Сектора НТС



С.А. Старцев