

ул. Сибирская, 67, г. Пермь, Россия, 614039  
тел. +7 (342) 243- 7859, факс +7 (342) 243-6951  
www.tplusgroup.ru; e-mail: psk2@tplusgroup.ru

Директору филиала  
Группы компаний «LD»  
Ренату Зиннурову

10.08.2016 № 510194-02-57/261

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

### **О шаровых кранах**

В сентябре 2015 года на базе 2-го ЭСР ОСП «Пермская» ООО «ПСК» Вами была проведена презентация продукции фирмы ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» (торговая марка «LD») шаровых кранов и регулирующих шаровых кранов. Ваша продукция нас заинтересовала. По обоюдной договоренности в ноябре 2015 года Вы нам предоставили комплект шаровых кранов Ду50, Ду80, Ду100, Ру16 для установки их на действующее оборудование и проверки качества и надежности работы.

Ваша продукция (шаровые краны) была установлена:

1. В канале после ЦТП № 17, ул. Пермская,160, шаровые краны Ду 50,Ду80 на технологической системе ГВС.
2. В ЦТП № 38, ул. Льва Толстого,10, шаровые краны Ду 80 на технологической системе ГВС.
3. В ЦТП № 23, ул. Беляева,59, шаровые краны Ду 100 на технологической системе ГВС.
4. В ЦТП № 28 , ул. Куфонины,16, шаровые краны Ду80 на технологической системе ГВС.
5. В ЦТП № 47, ул. Малкова,26, шаровые краны Ду80, Ду100 на технологической системе ГВС.

Так как нас интересует, в первую очередь, качественная запорная арматура на ГВС, все шаровые краны и были установлены таким образом.

В процессе эксплуатации с ноября 2015г. по июль 2016г. производился постоянный контроль работы шаровых кранов. Дополнительно ежедневно шаровые краны подвергались двум, трём циклам (до 10) на открытие и закрытие (если позволял технологический процесс).

За период эксплуатации:

1. Не выявлено отказов при открытии и закрытии.
2. Не выявлено течей через уплотнение штока и корпуса.
3. Уменьшилось время на перекрытие и открытие проходного сечения трубопровода по отношению к клиновым задвижкам.
4. Уменьшилось количество расходных материалов (сальниковая набивка и резина).

Заключение:

На основании вышеизложенного, и по мнению наших сотрудников, которые эксплуатируют шаровые краны, ваша продукция является качественной и пригодной к массовому применению. Со своей стороны, мы донесём руководству ООО «ПСК» о необходимости применения Вашей продукции на технологическом оборудовании нашего предприятия.

Начальник 2-го эксплуатационного  
сетевого района ОСП «Пермская»,  
ООО «Пермская сетевая компания»

Л.М. Рябов