

Руководителю департамента  
по проектированию инженерных  
коммуникаций  
АО «МОЭК-проект»  
А.И. Лейтману

**Уважаемый Алексей Иосифович!**

Филиал № 1 положительно относится к применению железобетонных опор для трубопроводов в ППУ изоляции в ПЭ оболочке, прокладываемых в каналах с использованием материала СВМП, учитывая, что данные опоры применяются и используются в тех случаях когда нет технической возможности или нецелесообразно по финансовым соображениям предусматривать самотечное водоудаление из строительных конструкций, то есть в каналах с повышенной влажностью и возможным подтоплением.

**Заместитель главного инженера  
по магистральным тепловым сетям –  
директор предприятия № 1,7**



**Ю.В. Маньшин**