



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «Сибирская энергетическая компания»

630099, г. Новосибирск, ул. Чаплыгина, 57 Р/счет 40702810500000003474 в Сибирской дирекции
ОАО «Межтопэнергобанк» г. Новосибирск, к/с 30101810300000000728, БИК 045004728,
ИНН / КПП 5405270340 / 997450001, тел. (383) 289-19-59, факс (383) 223-86-36, e-mail: kanc@sibeco.su

31.03.2015 № 02-12/83
на № _____ от _____

Директору ООО «АЛСО»
Д.И. Рысенко

Об эксплуатации запорной арматуры

Уважаемый Денис Игоревич!

Вашим региональным представителем, для проведения эксплуатационно-технической оценки нам была предоставлена арматура (краны шаровые) торговой марки ООО «АЛСО»

- а) К.Ш.П 015-40-01 – 2 шт.
- б) К.Ш.П 050-40-01 – 1 шт.

Краны шаровые установлены и опробованы на следующих параметрах

а) К.Ш.П 015-40-01 – 2 шт. – пробоотборные точки Na-катионитовых фильтров –
Ру 6 атм; t 38⁰С; pH-6,8

а) К.Ш.П 050-40-01 – 1 шт. – линия раствора фосфата – Ру 10 атм; t 30⁰С; pH-11,0.
Сообщаем, что предоставленная арматура с марта 2014г находится в эксплуатации,
на 30.03.2015г нареканий не имеет.

Герметичность на эксплуатационных параметрах соответствует заявленной по ГОСТ 9455-2005 для класса А.

Присоединительные размеры выдержаны с заявленными паспортными данными.

Считаем возможным применение данного типа арматуры торговой марки ООО «АЛСО» на объектах ТЭЦ.

Главный инженер ТЭЦ-2

С.А. Чернов

Р.А. Кушнеров
2-890-796