



ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЁННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

Филиал № 6 Предприятие № 8

117525г. Москва, ул. Днепропетровская, д.12 Б

т/ф 8-495-315-31-51

Руководителю департамента
по проектированию
инженерных коммуникаций
АО «МОЭК-проект»
Лейтману А.И.

Уважаемый Алексей Иосифович!

Филиал №6 положительно относится к применению железобетонных опор для трубопроводов в ППУ изоляции в ПЭ оболочке, прокладываемых в каналах с использованием материала СВМП, учитывая, что данные опоры применяются и используются в тех случаях когда нет технической возможности или нецелесообразно по финансовым соображениям предусматривать самотечное водоудаление из строительных конструкций, то есть в каналах с повышенной влажностью и возможным подтоплением.

Директор предприятия №8

А.П. Андрюнин
Предприятие № 8
Филиал № 6 ПАО «МОЭК»
ул. Днепропетровская, д.12 «Б»