

Яуаплылығы сикләнгән йәмғиәт

**«БАШКОРТОСТАН
БҮЛЕП БИРЕҮ ЙЫЛЫЛЫК
СЕЛТӘРЗӘРЕ»
(ЯСЙ «БашБЙС»)**

450112, Башкортостан Республикаһы
Өфө калаһы, Ульяновтар урамы, 59
тел.: (347) 269-23-59
тел./факс: (347) 269-23-32
ОКПО 79636008
bashrts@bgkrb.ru



УФА



Общество с ограниченной ответственностью

**«БАШКИРСКИЕ
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ
ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ»
(ООО БашРТС)**

450112, Республика Башкортостан
г. Уфа, ул. Ульяновых, 59
тел.: (347) 269-23-59
тел./факс: (347) 269-23-32
ОКПО 79636008
bashrts@bgkrb.ru

22.07.2014 № 247-5284
На № 424 17.07.2014

Генеральному директору
ООО «ALSO»
Д.И. Рысенко

О проведении презентации

Уважаемый Денис Игоревич!

ООО «БашРТС» рассмотрев письмо №424 от 17.07.2013г. сообщает, что согласовывает проведение 24.07.2014г. (13-30) в актовом зале СРТС (ул.Ульяновых,59) презентацию продукции ООО «АЛСО».

На презентацию будут приглашены руководящий состав и инженерно-техническому персонал КЦ, РТС, служб, отделов.

Также направляем отчет по ранее установленному в КЦ-1 опытную эксплуатацию шаровому крану с электроприводом Ду-250, Ру-25

Ответ о согласовании сроков проведения прошу сообщить на электронный адрес: Ramazanov_RM@bgkrb.ru

Главный инженер

В.Н. Шамин

**Отчет
О запорной арматуре**

С момента установки шарового крана Ду-250 мм, тип КШ. Ф.Э 250.25-1 на перемычке между узлами выводов сетевых трубопроводов в отопительно-зимнем периоде 2013 – 2014г.г. замечаний по работе запорной арматуры не было. В процессе эксплуатации было проведено 4 цикла закрытия-открытия. Следов течи через сальниковые уплотнения не было.

Начальник КЦ-1

Зам. начальника КЦ-1

Мастер КЦ-1



А.Н. Шицов

О.В. Зубалевич

А.В. Кузнецов