



КЭС
ХОЛДИНГ

ДИВИЗИОН
«ГЕНЕРАЦИЯ
ВОЛГИ»

ОАО «Волжская ТГК»
Филиал «ТЭЦ Волжского автозавода»

Открытое акционерное общество
«Волжская территориальная генерирующая компания»
Филиал «ТЭЦ Волжского автозавода»
ул. Вокзальная, 100, г. Тольятти, Самарская обл., 445028
а/я1129,
тел.: (8482)75-96-59
факс: (8482)75-97-77
сайт: www.votgk.com, e-mail: tecvaz@votgk.com

31.03.2014 № 120/200

на № _____ от _____

об испытаниях продукции

Директору ООО "АЛСО"

Рысенко Д.И.

На e-mail: vpn@alsoarm.ru

тел. 8 (351) 210-02-10

от заместителя директора-главного
инженера по ремонту и КС ПП
ТЭЦ ВАЗа Самарского филиала
ОАО «Волжская ТГК»

Уважаемый Денис Игоревич!

Для технических испытаний нашей организации были предоставлены краны шаровые торговой марки «ALSO»: КШ.Ф.080.16-01 в количестве 1 шт.; КШ.Ф.П.080.16-01 в количестве 1 шт.; КШ.Ф.050.40-01 в количестве 1 шт.; КШ.М.050.40-01 в количестве 1 шт. которые были установлены по адресу: 445028, Самарская обл. г. Тольятти, ул. Вокзальная, 100. Среда – циркуляционная, сетевая, пожарная вода соответственно.

Краны шаровые «ALSO» успешно прошли пробный монтаж и выдержали проведенные испытания. Заявленные характеристики соответствуют указанным в паспорте и требованиям нормативных документов, протечек не обнаружено.

Предоставленные образцы кранов работоспособны, герметичны к внешней среде и по герметичности затвора соответствуют требованиям ГОСТ 9455-2005 (класс А).

Считаю возможным применение запорной арматуры «ALSO» на предприятии, а также замену какой-либо другой трубопроводной арматуры на краны «ALSO» в случае полного соответствия технических характеристик, параметров и других условий.

Заместитель директора-главного инженера
по ремонту и КС

С.Н. Кузьмин

Исп.: А.В. Рузанов
23-08
8 (8482)759-812